

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,30 del giorno 19.05.2015 alle ore 12,00 del giorno 22.05.2015

Chieti, li 22.05.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
f.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 112 del 15.05.2015.

OGGETTO: Depuratore San Martino: Acquisto di due nuove elettropompe per sostituire quelle installate sulla linea fanghi dei sedimentatori primari (Pompe 7 e 8) Marca Flygt NP 3127.160 SH 246.-

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici (15) del mese di maggio (05) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo telegramma prot. n. 5665 del 14.05.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 4 all'odg

La Deputazione

Vista la relazione pervenuta dal Capo Settore Ecologia Ambiente, Dr. Andrea De Luca, con la quale fa presente che:

“Presso l'impianto consortile di San Martino l'eliminazione dei fanghi primari e di quelli di supero avviene attraverso il trasferimento dal pozzetto di riunione dei sedimentatori primari posto tra le due vasche circolari. All'interno di detto pozzetto sono installate due elettropompe Flygt Mod 3127 che sono denominate "Pompa 7" e "Pompa 8".

Attualmente la pompa 8 non è più riparabile in quanto completamente usurata nella girante ed il corpo in ghisa presenta delle fessurazioni dalle quali penetra il liquido da pompare e che danneggia in maniera insanabile gli avvolgimenti elettrici. Inoltre, il costo di una eventuale riparazione si aggira molto al costo di una nuova.

La pompa 7, attualmente in uso, ha problemi continui di scatto termico segno che anch'essa è ridotta nelle stesse condizioni della gemella numero otto. Va detto che entrambe sono state installate nel momento della realizzazione dell'impianto depurativo avvenuto alla fine degli anni 90 e da allora non sono mai state sostituite giungendo quindi al termine della loro vita tecnica. Al momento siamo costretti ad eliminare i fanghi ricorrendo ad una vecchia motopompa "Ruggerini" che è molto lenta e non trasferisce grandi quantità fanghi per cui i sedimentatori primari si stanno ingolfando progressivamente sempre più.

Per tale motivo è stata contattata la società Xylem che è titolare del marchio Flygt la quale ha fatto pervenire idoneo preventivo n° 38/0470/2015 del 05/05/2015 con la quale propone la Fornitura di n° 2 elettropompe Flygt NP 3127.160 SH 246 idonee a svolgere la funzione di quelle precedentemente installate al costo di €. 10.272,50 + IVA 22% e quindi per complessivi €. 12.532,45, ritenuto congruo;

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno sostituire entrambe le pompe 7 e 8 dell'impianto depurativo consortile di San Martino per ovviare soprattutto al problema di accumulo fanghi nella linea depurativa che rappresenta un ulteriore fonte di inquinamento delle acque rilasciate nell'ambiente"

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione delle pompe come proposto;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione citata;

Richiamato l'art. 125 comma 8 del DLgs 163/2006 (Codice degli appalti) e s.m.i. nonché il vigente Regolamento consortile per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di bonifica nonché per l'acquisizione di beni e servizi;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare l'acquisto di 2 elettropompe Flygt NP 3127.160 SH 246, da installare nel pozzetto della linea fanghi tra i sedimentatori primari, dalla società Xylem, titolare del marchio Flygt, con sede in Pesaro – 03-Area CENTRO – Via Mameli, 42 int. 110-111 - al costo di € 10.272,50 + IVA 22% e quindi per complessivi € 12.532,45, alle condizioni riportate nell'offerta n. 38/0470/2015 datata 05.05.2015, allegato al presente atto;
- 3) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap.45 denominato "Gestioni spese da gestioni speciali" del Bilancio di Previsione consortile 2015;
- 4) di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su citato dopo presentazione dei documenti di pagamento, vistati dagli uffici competenti;

- 5) di dare mandato al Capo Settore Ecologia Ambiente per ogni adempimento conseguente al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
f.to(Roberto Roberti)