

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,40 del giorno 27.06.2016 alle ore 16,00 del giorno 30.06.2016  
Chieti, li 30.06.2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to(Sig.ra Maria Simone)

## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 164 del 21.06.2016.

OGGETTO: Depurazione San Martino – Riparazione pompa Flygt 3152 da 15 Kw.-

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 5806 del 15.06.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Palozzo Bruno	Membro	x	
5	Tatilli Gianni	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 9 all'odg

La Deputazione

Vista la relazione a firma del Capo Settore Ecologia Ambiente, Dr. Andrea De Luca, con la quale fa presente della necessità di riparare la pompa Flygt tipo 3152 in uso presso il depuratore San Martino nella parte impiantistica del terziario;

Preso atto che la pompa in questione è stata portata presso l'officina Cirillo Bruno di Chieti per una analisi delle anomalie e per la valutazione della riparazione;

Rilevato che la l'Officina Cirillo Bruno ha quantificato in €. 3.040,00 oltre IVA il costo della sua riparazione, giusto preventivo n. 214/2016 datato 17/05/2016;

Vista la proposta pervenuta dal Capo Settore Ecologia sulla opportunità di riparare la pompa per avere sempre garantito il funzionamento del pozzetto di rilancio fanghi prodotti nel settore di pre-trattamento del Conto Terzi verso i preispessitori;

Considerato che il costo complessivo è al di sotto della soglia stabilita dall'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);

Visto il DURC con regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

#### D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di autorizzare la riparazione della pompa Flygt 3152 in uso presso il depuratore San Martino affidando il lavoro alla ditta Cirillo Bruno & Figli di Chieti per €. 3.040,00 oltre IVA e quindi per complessivi €. 3.708,80 alle condizioni riportate nel preventivo n° 214/2016 del 17.05.2016 della stessa ditta, allegato al presente atto;
- 3) Di impegnare la spesa di cui al precedente punto da imputare al Cap. 45 denominato "Gestioni spese da gestioni speciali" del Bilancio di Previsione consortile 2016;
- 4) di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato dopo l'effettuazione della prestazione e a presentazione dei documenti di pagamento, vistati dagli uffici competenti;
- 5) di dare mandato al Capo Settore Ecologia e Ambiente per la predisposizione degli atti consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
F.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE  
F.to(Roberto Roberti)