

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 27.03.2015 alle ore 11,30 del giorno 01.04.2015  
Chieti, li 01.04.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
f.to(Sig.ra Maria Simone)

## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 69 del 25.03.2015.

OGGETTO: Sollevamento Dragonara a servizio della rete fognaria di adduzione al depuratore "San Martino"– Richiesta approvazione preventivo per eseguire allaccio fornitura energia elettrica in bassa tensione di 60kW. Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque (25) del mese di marzo (03) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 3879 del 20.03.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 7 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

il Consorzio è proprietario e gestore del sollevamento denominato Dragonara a servizio della rete fognaria di adduzione al depuratore consortile di San Martino nel territorio comunale di San Giovanni Teatino:

tale sollevamento durante l'alluvione del Dicembre 2013 è rimasto gravemente danneggiato nei locali di trasformazione dalla Media alla Bassa tensione e necessita

anche di una nuova collocazione più alta rispetto all'attuale quota per evitare di nuovo problemi legati all'erosione del Fiume Pescara in occasione di eventi alluvionali;

nel frattempo la rete fognaria di adduzione a tale impianto, gestita dal Gestore del SII ACA SpA, è stata ultimata ed il Consorzio ha anche stipulato apposita convenzione con l'ACA ed il Comune di San Giovanni Teatino per la gestione di detto sollevamento che farebbe confluire presso il depuratore consortile di San Martino i reflui fognari dell'intera area industriale di Via Po dell'agglomerato urbano di Sambuceto;

non potendo realizzare i lavori di ripristino della cabina di trasformazione compatibili con i tempi di riattivazione della funzionalità del sollevamento si è ovviato attraverso la richiesta di una fornitura in Bassa Tensione di 60 Kw di potenza per permettere il funzionamento di almeno due delle 4 pompe installate presso l'impianto;

che per tale motivo nei giorni scorsi è stata presentata richiesta all'ENEL, attraverso il nostro fornitore di Energia Metamer, di preventivo per la fornitura sopra illustrata;

che la Società Metamer ha trasmesso la nota datata 12.03.2015, protocollo consortile n. 3752 del 17.03.2015, relativa all'esecuzione dell'intervento di fornitura di 60 Kw in BT che effettuerà l'ENEL non appena riceverà il benestare all'esecuzione dei lavori, al costo complessivo di € 5.325,1, comprensivo di IVA;

Vista la relazione datata 14.03.2015 del Capo Settore Ecologia Ambiente Dott. Andrea De Luca con la quale richiede l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la fornitura di 60 Kw in BT alla stazione di sollevamento denominata Dragonara ubicata nel comune di San Giovanni Teatino, e la firma, da parte del Presidente, della documentazione allegata alla nota sopra citata della Società Metamer del 12/03/2015;

Richiamato l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché il vigente Regolamento consortile per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di bonifica nonché per l'acquisizione di beni e servizi;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

#### DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare l'esecuzione dei lavori per la fornitura di 60 Kw in BT alla stazione di sollevamento denominata Dragonara a servizio della rete fognaria di adduzione al depuratore consortile di San Martino, ubicata nel comune di San Giovanni Teatino, che saranno eseguiti dall'ENEL al costo complessivo di € 5.325,18, come da preventivo della Società Metamer del 12.03.2015, protocollo consortile n. 3752 del 17.03.2015, allegato al presente atto;
- 3) di autorizzare il Presidente alla firma dell'istanza di fornitura e del modulo di accettazione del preventivo;
- 4) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 45 denominato "Gestioni speciali" del Bilancio di Previsione consortile 2015;

5) di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione dell'importo di € 5.325,18 tramite bonifico bancario intestato a Metamer Srl IBAN IT70Z0605077850CC0620080723 – Banca Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti – Agenzia di San Salvo – Causale accettazione preventivo ID 80607797.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE  
f.to(Roberto Roberti)