

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 49/Tecnico/2025 del 24.03.2025.

OGGETTO: Bretella di collegamento tra i sub comprensori Dx-Pe e Val di Foro: Lavori necessari per la manutenzione straordinaria, della fornitura in Media Tensione, presso l'impianto di sollevamento di Castelvecchio in agro di Torrevecchia Teatina (Ch).

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno ventiquattro (24) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del p.a. Paolo Di Marzio, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- Per poter dare avvio alla nuova campagna irrigua nella zona indicata in oggetto, è necessario effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso la cabina elettrica a servizio dell'impianto di sollevamento;
- All'uopo è stato richiesto alla ditta EVAS s.r.l. di visionare l'impianto e di formulare un preventivo di spesa;
- A seguito del sopralluogo, in data 15 febbraio 2025, la ditta EVAS ha inviato al Consorzio l'offerta n. CBC 014-2025, per un costo complessivo di € 1.650,00 oltre I.V.A. a norma di Legge e che contempla le seguenti attività:
 - 1) Messa in sicurezza del quadro MT per accesso ai box trasformatori;
 - 2) Scollegamento e rimozione delle sonde termometriche e delle centraline di controllo temperature di entrambi i trafo;
 - 3) Fornitura, posa in opera e collegamento di nuove termosonde (PT100) su ciascun avvolgimento MT e delle relative centraline di controllo temperature modello TSXC;
 - 4) Controllo di corretta alimentazione e connessione e programmazione delle nuove centraline abilitate a:

- inserimento automatico dei ventilatori tangenziali al raggiungimento della prima soglia di intervento con protezione degli stessi;
- disconnessione dei ventilatori tangenziali al diminuire delle temperature delle varie colonne MT;
- attivazione del segnale di allarme al raggiungimento della prima soglia di sovratemperatura;
- sgancio dell'interruttore MT che alimenta il relativo trasformatore con relativa segnalazione a distanza.

5) Messa in esercizio.

Considerato che, si intende affidare i lavori di cui trattasi alla ditta EVAS s.r.l.:

- per il grado di soddisfazione maturato relativamente a lavori simili effettuati dalla stessa ditta;
- per il corrispettivo richiesto per i lavori di cui trattasi che risulta congruo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento;
- l'affidamento è possibile ai sensi dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023;
- in quanto ha dato la propria disponibilità ad effettuare i lavori con immediatezza.

Visto il CIG: **B5E343EBE9** rilasciato dall'ANAC per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile.

Visto l'art. 60, comma 3, dello Statuto consortile vigente che stabilisce che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l'esercizio provvisorio, assume la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di affidare alla ditta EVAS s.r.l., con sede in Viale dei Pini n. 155, Collecervino (Pe), accettando l'offerta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, l'incarico per effettuare i lavori necessari per la manutenzione straordinaria, della fornitura in Media Tensione, presso l'impianto di sollevamento di Castelvecchio in agro di Torrevecchia Teatina

(Ch), per l'importo di € 1.650,00, oltre I.V.A. per un totale di € 2.013,00, come da preventivo n. CBC 014/2025 del 15.02.2025;

- 3) Di impegnare la spesa di cui alla presente determinazione al Cap. 54, denominato "Manutenzione e gestione degli impianti irrigui" del bilancio di previsione 2025;
- 4) Di dare mandato al responsabile del Settore irrigazione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
- 5) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento dell'importo su riportato a presentazione dei documenti di pagamenti, vistati dagli uffici competenti;
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESTENSORE

(P.A. Paolo Di Marzio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Cesare Garofalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993